



URZĄD GMINY W GALEWICACH

09.11.2022

Wpłynęło dnia .....

Nr. 8426 .....zał. ...

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY W WIERUSZOWIE  
UL. WARSZAWSKA 75, 98-400 WIERUSZÓW  
tel./fax (062)78-31-990  
sekretariat.psse.wieruszow@sanepid.gov.pl

Wieruszów, dnia 07.11.2022 r.

PPIS.HK.9020.1.11.1.1.22

Gmina Galewice  
ul. Wieluńska 5  
98-405 Galewice

### Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie, w związku z pismem PWIS w Łodzi z dnia 23.03.2017 r., znak PWIS.NSHK.9011.2.4.2017.TP, oraz działając na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.) i § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2294), po zapoznaniu ze sprawozdaniami i raportami z badań przeprowadzonych na wodociągu w **Ostrówku** przez:

- **Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Wieluniu** z dnia:
  - 23.03.2022 r., nr PSSE-OL-LHK/N/7W/1,2/22, próbek wody nr: 7W/1/N/LHK i 7W/2/N/LHK, pobranych do badania przez przedstawicieli PPIS w Wieruszowie w dniu **14.03.2022 r.** (protokół pobrania nr 7/HK/22), ze **Stacji Uzdatniania Wody i jednego punktu na sieci** (w ramach monitoringu objętego parametrami z grupy A);
  - z dnia 15.06.2022 r., nr PSSE-OL-LHK/N/28W/1,2,3/22, próbek wody nr: 28W/1/N/LHK, 28W/2/N/LHK i 28W/3/N/LHK pobranych do badania przez przedstawicieli PPIS w Wieruszowie w dniu **06.06.2022 r.** (protokół pobrania nr 28/HK/22), ze **Stacji Uzdatniania Wody i dwóch punktów na sieci** (w ramach monitoringu objętego parametrami z grupy A i B);
- **Laboratorium Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o. o., ul. Owocowa 8, 40-158 Katowice** z dnia:
  - 09.05.2022 r., nr 24067/LB/2022, próbki wody nr 0035729/22, pobranej do badania na zlecenie przez przedstawiciela laboratorium w dniu **05.05.2022 r.** ze **studni ujęciowej nr 2** (w ramach monitoringu objętego parametrami z grupy A);
  - 16.09.2022 r., nr: 56027/LB/2022, 56028/LB/2022 i 56034/LB/2022, próbek wody nr: 0013455/22, 0013456/22 i 0066532/22, pobranych do badania na zlecenie przez przedstawiciela laboratorium w dniu **12.09.2022 r.** ze **Stacji Uzdatniania Wody i dwóch punktów na sieci** (w ramach monitoringu objętego parametrami z grupy A);
- **Laboratorium Wodociągów Kępińskich Sp. z o. o., ul. Ekologiczna 8, 63-604 Baranów** z dnia 02.09.2022 r., nr: 581/W/Z, 582/W/Z i 583/W/Z, próbek wody nr: 581/W/Z, 582/W/Z i 583/W/Z, pobranych do badania na zlecenie przez przedstawiciela laboratorium w dniu **01.09.2022 r.**, ze **Stacji Uzdatniania Wody i dwóch punktów na sieci** (w ramach monitoringu objętego parametrami z grupy A i B);

**s t w i e r d z a**  
**przydatność wody do spożycia**

ponieważ w zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone  
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.  
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Zastępca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego

w Wierusławiu  
mgr inż. Agnieszka Gaszych



Otrzymują:

① adresat,  
2. a/a.

B.G., A.G.



11.11.2022

URZĄD GMINY W GALEWICACH

Wpłynęło dnia 09.11.2022

Nr 8424 zał.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY W WIERUSZOWIE  
UL. WARSZAWSKA 75, 98-400 WIERUSZÓW  
tel./fax (062)78-31-990  
sekretariat.psse.wieruszow@sanepid.gov.pl

Wieruszów, dnia 07.11.2022 r.

PPIS.HK.9020.1.8.2.22

Gmina Galewice  
ul. Wieluńska 5  
98-405 Galewice

### Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie, w związku z pismem PWIS w Łodzi z dnia 23.03.2017 r., znak PWIS.NSHK.9011.2.4.2017.TP, oraz działając na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.) i § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2294), po zapoznaniu z raportami z badań przeprowadzonych na wodociągu w Galewicach przez:

- **Laboratorium Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o. o., ul. Owocowa 8, 40-158 Katowice** z dnia 16.09.2022 r., nr: 56025/LB/2022 i 56026/LB/2022, próbek wody nr: 0013413/22 i 0013414/22, pobranych do badania na zlecenie przez przedstawiciela laboratorium w dniu 13.09.2022 r. ze **Stacji Uzdatniania Wody i jednego punktu na sieci** (w ramach monitoringu objętego parametrami z grupy A);

s t w i e r d z a

### przydatność wody do spożycia

ponieważ w zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Państwowego Powiatowego  
inspektora Sanitarnego  
Wieruszowie  
mgr inż. Agnieszka Gasztych

Otrzymują:

① adresat,  
2. a/a.

B.G., A.G.

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



URZĄD GMINY W GALEWICACH

09. 11. 2022

Wpłynęło dnia .....

Nr. 8423 zat. ....

12.11.2022

**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY W WIERUSZOWIE  
UL. WARSZAWSKA 75, 98-400 WIERUSZÓW  
tel./fax (062)78-31-990  
sekretariat.psse.wieruszow@sanepid.gov.pl**

Wieruszów, dnia 07.11.2022 r.

PPIS.HK.9020.1.12.2.22

**Gmina Galewice  
ul. Wieluńska 5  
98-405 Galewice**

### Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie, w związku z pismem PWIS w Łodzi z dnia 23.03.2017 r., znak PWIS.NSHK.9011.2.4.2017.TP, oraz działając na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.) i § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2294), po zapoznaniu z raportami z badań przeprowadzonych na wodociągu w **Niwiskach** przez:

- **Laboratorium Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o. o., ul. Owocowa 8, 40-158 Katowice** z dnia:
  - 19.09.2022 r., nr: 56318/LB/2022, 56319/LB/2022 i 56542/LB/2022, próbek wody nr: 0013445/22, 0013446/22 i 0013447/22, pobranych do badania na zlecenie przez przedstawiciela laboratorium w dniu **13.09.2022 r. ze studni ujęciowej nr 1, Stacji Uzdatniania Wody i jednego punktu na sieci** (w ramach monitoringu objętego parametrami z grupy A);
  - 21.09.2022 r., nr 57033/LB/2022, próbki wody nr 0013448/22, pobranych do badania na zlecenie przez przedstawiciela laboratorium w dniu **13.09.2022 r. z jednego punktu na sieci** (w ramach monitoringu objętego parametrami z grupy B);

**s t w i e r d z a**

### **przydatność wody do spożycia**

ponieważ w zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Wieruszowie  
Agnieszka Gasztych

Otrzymują:

1. adresat,
2. a/a.

B.G., A.G.





URZĄD GMINY W GALEWICACH

Wpłynęło dnia 09. 11. 2022

Nr 8425 zał. PS

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY W WIERUSZOWIE  
UL. WARSZAWSKA 75, 98-400 WIERUSZÓW  
tel./fax (062)78-31-990  
sekretariat.psse.wieruszow@sanepid.gov.pl

Wieruszów, dnia 07.11.2022 r.

PPIS.HK.9020.1.9.1.3.22

Gmina Galewice  
ul. Wieluńska 5  
98-405 Galewice

### Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie, w związku z pismem PWIS w Łodzi z dnia 23.03.2017 r., znak PWIS.NSHK.9011.2.4.2017.TP, oraz działając na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.) i § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2294), po zapoznaniu z raportami i sprawozdaniem z badań przeprowadzonych na wodociągu w **Osieku** przez:

- **Laboratorium Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o. o., ul. Owocowa 8, 40-158 Katowice** z dnia:
  - 23.09.2022 r., nr 58099/LB/2022, próbki wody nr 0069579/22, pobranej do badania na zlecenie przez przedstawiciela laboratorium w dniu **19.09.2022 r.** ze **Stacji Uzdatniania Wody** (w ramach monitoringu objętego parametrami z grupy A i B);
  - 26.09.2022 r., nr: 58406/LB/2022 i 58407/LB/2022, próbek wody nr: 0069577/22 i 0069578/22, pobranych do badania na zlecenie przez przedstawiciela laboratorium w dniu **19.09.2022 r.**, ze **studni ujęciowych nr 1 i 2** (w ramach monitoringu objętego parametrami z grupy A i B);
  - 05.10.2022 r., nr: 60818/LB/2022, 60819/LB/2022 i 60820/LB/2022, próbek wody nr: 0072271/22, 0072272/22 i 0072273/22, pobranych do badania na zlecenie przez przedstawiciela laboratorium w dniu **29.09.2022 r.**, ze **Stacji Uzdatniania Wody i dwóch punktów na sieci** (w ramach monitoringu objętego parametrami z grupy A i B);
- **Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Wieluniu** z dnia 20.10.2022 r., nr PSSE-OL-LHK/N/49W/1,2,3/22, próbek wody nr: 49W/1/N/LHK, 49W/2/N/LHK i 49W/3/N/LHK, pobranych do badania przez przedstawicieli PPIS w Wieruszowie w dniu **10.10.2022 r.** (protokół pobrania nr 49/HK/22), ze **Stacji Uzdatniania Wody i dwóch punktów na sieci** (w ramach monitoringu objętego parametrami z grupy A i B);

### **stwierdza przydatność wody do spożycia**

ponieważ w zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Otrzymują:

1. adresat,  
2. a/a.

B.G., A.G.

Inspektor Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Wieruszowie  
mgr inż. *Januszka Gaszych*  
mgr inż. *Januszka Gaszych*







URZĄD GMINY W GALEWICACH  
Wpłynęło dnia 09.11.2022  
Nr. 8427 zal.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY W WIERUSZOWIE  
UL. WARSZAWSKA 75, 98-400 WIERUSZÓW  
tel./fax (062)78-31-990  
sekretariat.psse.wieruszow@sanepid.gov.pl

*M. G. 11*

Wieruszów, dnia 07.11.2022 r.

PPIS.HK.9020.1.10.2.22

Gmina Galewice  
ul. Wieluńska 5  
98-405 Galewice

### Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie, w związku z pismem PWIS w Łodzi z dnia 23.03.2017 r., znak PWIS.NSHK.9011.2.4.2017.TP, oraz działając na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.) i § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2294), po zapoznaniu z raportami z badań przeprowadzonych na wodociągu w Węglewicach przez:

- **Laboratorium Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o. o., ul. Owocowa 8, 40-158 Katowice** z dnia:
  - o 16.09.2022 r., nr: 56329/LB/2022, 56330/LB/2022 i 56338/LB/2022, próbek wody nr: 0013466/22, 0013467/22 i 0013468/22, pobranych do badania na zlecenie przez przedstawiciela laboratorium w dniu **12.09.2022 r. ze studni ujęciowej nr 1, Stacji Uzdatniania Wody i jednego punktu na sieci** (w ramach monitoringu objętego parametrami z grupy A);
  - o 19.09.2022 r., nr 56327/LB/2022, próbki wody nr 0013469/22, pobranych do badania na zlecenie przez przedstawiciela laboratorium w dniu **12.09.2022 r. z jednego punktu na sieci** (w ramach monitoringu objętego parametrami z grupy B);

s t w i e r d z a

### przydatność wody do spożycia

ponieważ w zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Zastępca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Wieruszowie  
mgr inż. *Krzysztof Gaszyński*

Otrzymują:  
① adresat,  
2. a/a.

B.G., A.G.

