

Informacja dotycząca istniejących, alternatywnych okien do wymiany

Lokalizacja okien: 3 kondygnacja budynku Urzędu Gminy w Galewicach, ostatnie piętro, klatka schodowa.

Wymiary istniejących, alternatywnych okien:

- 1) okno wąskie, długie, otwierane od góry:
 - szerokość okna: 76 cm,
 - długość okna: 226 cm,
 - szerokość wnęki wewnątrz budynku: 237 cm,
 - wysokość wnęki wewnątrz budynku: 82 cm,
 - głębokość wnęki zewnętrznej: 31 cm,
 - głębokość wnęki wewnętrznej: 21 cm,
 - parapet zewnętrzny krótszy od wewnętrznego o 10 cm po obu stronach okna,
- 2) okno dwuskrzydłowe:
 - szerokość okna: 166 cm,
 - wysokość okna: 160 cm,
 - szerokość wnęki wewnątrz budynku: 175 cm,
 - wysokość wnęki wewnątrz budynku: 164 cm,
 - głębokość wnęki zewnętrznej: 29 cm,
 - głębokość wnęki wewnętrznej: 21 cm,
 - parapet zewnętrzny krótszy od wewnętrznego o 5 cm po obu stronach okna,

Wytyczne dotyczące okna oddymiającego wynikające z opracowanej w 2022 roku ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej budynku Urzędu Gminy w Galewicach:

„Do oddymiania będzie służyć okno oddymiające. Otwory w ścianie powinny mieć geometrycznie wolną powierzchnię wynoszącą co najmniej 7,5 % podstawy przynależnej klatki schodowej, jednak nie mniej niż 1,5 m².

W związku z powyższym powierzchnia geometryczna otworów w ścianie powinna wynosić co najmniej: $23,25 \text{ m}^2 \times 7,5 \% = 1,75 \text{ m}^2$.”